



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.АЖ26.В.04426

Серия RU № 0755670

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест". Место нахождения: 129281, Россия, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, этаж 2, помещение 1, комната 29. Адрес места осуществления деятельности: 129281, РОССИЯ, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, помещения 20, 21. Телефон: +74956632076. Адрес электронной почты: info@gamma-test.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11АЖ26; дата регистрации аттестата: 17.03.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АзияТранс".
Основной государственный регистрационный номер: 5167746470799.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109029, Россия, город Москва, улица Скотопрогонная, дом 35, строение 8, административное помещение 181-17А
Телефон: 84957807106, адрес электронной почты: mnbacum@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "SHENZHEN KSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD".
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, 4/F, No.1 Bldg., Software Park, Keji C.Rd.2nd, Nanshan Hi-Tech Zone, Shenzhen 518057

ПРОДУКЦИЯ Источники бесперебойного питания, марка "HIDEN", серии (типы): UDC, YDC, UDC-RT, MP II, MP RT III, НРМ, МР II RT.

Продукция изготовлена в соответствии с директивами 2014/30/EU Европейского парламента и Совета Европы от 26 февраля 2014 года "О гармонизации законодательств Государств-членов по электромагнитной совместимости"; 2014/35/EU Европейского парламента и Совета Европы от 26 февраля 2014 года "О гармонизации законодательств Государств-членов в отношении допуска на рынок низковольтного электрооборудования".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) 8504 40 300 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 1-20181004-90, 1-20181004-91 от 04.10.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "СИСТЕМЭКС", аттестат аккредитации № 047/Т-051. Акта о результатах анализа состояния производства № ГТ100818-32 от 19.09.2018 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", регистрационный № RA.RU.11АЖ26. Комплекта эксплуатационной документации.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ ИЕС 62040-1-2013 "Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 1. Общие требования и требования безопасности к UPS". ГОСТ 32133.2-2013 (ИЕС 62040-2:2005) разделы 6 и 7 "Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.10.2018 ПО 03.10.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)
Калугин Сергей Борисович
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
Волкорезов Сергей Леонидович
(инициалы, фамилия)